



23 route de bouzonville  
BP90818  
45308 PITHIVIERS Cedex



Safe Home Detector

tél.: 33.(0) 2.38.32.07.18

Fax: 33.(0) 2.38.32.07.19

## DECLARATION DES PERFORMANCES DECLARATION OF PERFORMANCE

Selon Règlement Produits de Construction UE N°305/2011  
According to Construction Products Regulation EU N°305/2011

N° / Number

**0333-CPR-292082**

page 1/2

1. Code d'identification unique du produit type :

*Unique identification code of the product-type:*

**DOF49**

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4 :

*Type, batch, serial number or any other element allowing identification of the construction product as required by Article 11(4):*

**A01**

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:

*Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonized technical specification, as foreseen by the manufacturer:*

### Dispositif d'alarme de fumée Smoke alarm devices

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5:

*Name, registered trade name or trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant to Article 11(5):*

**SHD**

**23 route de bouzonville, BP90818 45308 PITHIVIERS Cedex**

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, § 2:

*Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks in Article 12(2):*

**Non applicable**

**Not applicable**

6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V:

*System(s) of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V:*

**Système 1**

**System 1**

7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée:

*In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard:*

**AFNOR Certification 0333**

a réalisé les essais du produit, l'inspection initiale et le contrôle continu de l'unité de production selon le système 1 et a délivré le certificat de constance des performances/certificat de conformité

*has performed type testing of the product, initial inspection of the manufacturing plant and of factory production control with continuous surveillance, assessment and evaluation of factory production control under system 1 and issued following certificate of constancy of performance / certificate of conformity:*

**0333-CPR-292082**

8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée:

*In case of the declaration of performance concerning a construction product for which a European Technical Assessment has been issued:*

**Non applicable**

**Not applicable**



9. Performances déclarées / Declared performance

Le produit satisfait les exigences des caractéristiques essentielles données ci après :

*This construction product meets all requirements incl. all essential characteristics given hereafter:*

**From EN14604 : 2005 Standard + AC 2008**

Caractéristiques Essentielles <i>Essential characteristics</i>	Performances <i>Performance</i>	Spécification technique harmonisée <i>Harmonized technical specification</i>
Conditions nominales de déclenchement/sensibilité, délai de réponse (temps de réponse) et performances en condition d'incendie <i>Nominal activation conditions / sensitivity / response delay (response time) and performance under fire conditions</i>	<b>Conforme Passed</b>	Art : 4.12, 4.18, 5.2 to 5.6, 5.15, 5.17 to 5.20
Fiabilité opérationnelle <i>Operating reliability</i>	<b>Conforme Passed</b>	Art: 4.1 to 4.11, 4.13 to 4.17, 4.19, 5.11, 5.16, 5.22 to 5.24
Tolérance de la tension d'alimentation <i>Tolerance on supply voltage</i>	<b>Conforme Passed</b>	Art : 5.21
Durabilité de la fiabilité opérationnelle et du délai de réponse, résistance à la température <i>Durability of operational reliability and response delay: temperature resistance</i>	<b>Conforme Passed</b>	Art : 5.7 and 5.8
Durabilité de la fiabilité opérationnelle, résistance aux vibrations <i>Durability of operational reliability: vibration resistance</i>	<b>Conforme Passed</b>	Art : 5.12 and 5.13
Durabilité de la fiabilité opérationnelle, résistance à l'humidité <i>Durability of operational reliability: Humidity resistance</i>	<b>Conforme Passed</b>	Art : 5.9
Durabilité de la fiabilité opérationnelle, résistance à la corrosion <i>Durability of operational reliability: Corrosion resistance</i>	<b>Conforme Passed</b>	Art : 5.10
Durabilité de la fiabilité opérationnelle, stabilité électrique <i>Durability of operational reliability: Electrical stability</i>	<b>Conforme Passed</b>	Art : 5.14

**Options certifiées / Certified options**

Indicateur d'alarme <i>Indicator of alarm</i>	YES
Montage <i>Mounting</i>	Plafond et mur ceiling and wall
Raccordement externe <i>External connecting</i>	NO

**Indications complémentaires /  
Complementary indications**

Nombre de pile <i>battery Qty</i>	1
Autonomie <i>Autonomy</i>	5 years (alcaline) 10 years (lithium)

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

*The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.*

Signé pour le fabricant et en son nom par:  
*Signed for and on behalf of the manufacturer by:*

Jean Claude BREGEAT  
Président  
PITHIVIERS le 25/03/2014