



Certificat

Certificate

Page 1 / 2

NF 292 – Sécurité Incendie Domestique

NF 292 - Domestic Fire Safety

Modification N° EJ-DAACO01-A1-1 du 04/10/2021

Modification N° EJ-DAACO01-A1-1 from 10/4/2021

Date de fin de validité / Expiry date : 04/10/2024

SHD

8 route de Bouzonville-en-Beauce,

45300 PITHIVIERS

FRANCE

N° titulaire / Holder: EJ

Site de production / Production site: SHD PITHIVIERS FRANCE

Première admission / First admission: 15/07/2013

Est autorisée à apposer la marque NF en application des règles générales de la marque NF et du référentiel de certification de NF - 292 pour le produit cité en annexe.

Is authorized to affix the NF mark on the product listed in appendix, in accordance with the general rules of the NF mark and the NF - 292 certification scheme.

Ce certificat atteste que le produit désigné en annexe est certifié conforme aux normes et aux exigences supplémentaires après évaluation par AFNOR Certification tel que spécifié dans le référentiel de certification NF - 292

This certificate attests that the product mentioned in appendix have been assessed by AFNOR Certification and found to conform with the standards and complementary requirements, as specified in the NF - 292 certification scheme.

Caractéristiques certifiées

Voir annexe

Certified characteristics:

See appendix

Ce certificat annule et remplace tout certificat antérieur.

This certificate supersedes all previous certificates.

Ce certificat NF, incluant son annexe, est valable jusqu'au **04/10/2024** sous réserve des résultats des contrôles effectués par AFNOR Certification qui peut prendre toute décision conformément aux règles générales de la marque NF et au référentiel de certification NF - 292

This NF certificate and related appendix is valid until 10/4/2024 subject to the results obtained upon regular controls carried out by AFNOR Certification. Appropriate decision is made by AFNOR Certification in accordance with the general rules of the NF mark and specific NF - 292 certification scheme..



Directeur Général d'AFNOR Certification

Managing Director of AFNOR Certification

CERTIF 1332.6 07/2020



Annexe

Appendix

NF 292 – Sécurité Incendie Domestique

NF 292 - Domestic Fire Safety

Annexe de la décision de : Modification N° EJ-DAACO01-A1-1 du 04/10/2021

Appendix of the decision of: Modification N° EJ-DAACO01-A1-1 from 10/4/2021

Date de fin de validité / Expiry date : 04/10/2024

Site de production / Production site :
SHD PITHIVIERS FRANCE

IDENTIFICATION DES PRODUITS / PRODUCT DESIGNATION

Référence commerciale <i>Commercial reference</i>	DAACO10
Marque commerciale <i>Trade mark</i>	SHD
Type du produit <i>Product type</i>	B
Type de montage <i>Type of mounting</i>	Fixé avec vis et chevilles/Portatif
Source d'alimentation principale <i>Main power supply</i>	interne au dispositif
Référence des piles certifiées <i>Battery name</i>	GP POWER GP1604 DURACELL MN1604 ENERGIZER 522
Batterie scellée <i>Battery sealed</i>	non
Autonomie <i>Battery duration</i>	5 ans
Indicateur de fin de vie du capteur <i>Sensor end life time information</i>	oui
Durée de vie du capteur <i>Sensor life duration</i>	5 ans
Dispositif interconnectable <i>Interconnectable device</i>	non
Dispositif connectable <i>Connectable device</i>	non
Prévu pour installation dans un camping-car <i>Suitable for installation in recreational vehicles</i>	non
Dispositif de neutralisation d'alarme <i>Alarm silence facility</i>	non
Accessibilité <i>Accessibility</i>	non
Report défaut sonore de batterie <i>Battery fault-forwarding silencing</i>	non
Numéro de dossier <i>File number</i>	DAACO 2013-002 / DAACO 2017-004 DAACO 2015-005 / DAAF 2020-007 DAACO 2016-001 / DAACO 2021-001 DAACO 2017-002

Cette annexe ne peut être reproduite sans le document auquel elle se rattache.

This appendix cannot be copied without the certificate to which it is attached. CERTI F 1332.6 07/2020

Annexe page 2/2